



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

**REVNOST AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA HIGIJENSKE USLUGE I OBEZBEĐENJE
NOVI SAD
Нови Сад, Балзакова 3**

Стандард / *Standard:*

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)**

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *inspection of hydrant network for fire fighting;*
- испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / *testing of mobile for fire extinguishers.*
- контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара / *inspection of installations and equipment of the fire detection and signaling;*
- контролисање електричних инсталација ниског напона / *inspection of equipment and low voltage electrical installations*
- контролисање громобранских инсталација и система громобранске заштите / *inspection of lightning protection systems;*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. Б.	Предмет контролисања / Обсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије				
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	периодично контролисање	Правилник ¹⁾ чл.17 Интерни документ ²⁾	Л1
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара	Периодично испитивање	Правилник ¹⁾ чл. 22. став 1. Интерни документ ³⁾	
	Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском ²	Контролно испитивање	Правилник ¹⁾ чл. 22. став 1. и чл.23 Интерни документ ³⁾	
	Мобилни уређаји за гашење који садрже бочицу са погонским гасом	Периодично испитивање	Правилник ¹⁾ чл. 22. став 2. Интерни документ ³⁾	
		Контролно испитивање	Правилник ¹⁾ чл. 22. став 2. и чл.23. Интерни документ ³⁾	
3.	Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара	Периодично контролисање	Правилник ¹⁾ чл. 28. Интерни документ ⁴⁾	
К-14: Електрични производи и опрема, телекомуникација, електроника				
4.	Електричне инсталације ниског напона	Периодично контролисање	Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88 54/88 и „Службени лист СРЈ“, бр. 28/95) SRPS HD 60364 -6:2017	Л1
5.	Громобранске инсталације	Периодично контролисање	Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/1996) SRPS EN 62305-3:2017	Л1

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Нови Сад, Станоја Главаша бр.27.

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ ²⁾	УП.РВС-01- Упутство за контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (И-2, Р-2, од 01.09.2023) заснован на: Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18)
Интерни документ ³⁾	УП.РВС-02 - Упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара (И-2, Р-2. од 01.09.2023) заснован на: BS 5306-3:2017
Интерни документ ⁴⁾	УП.РВС-03 - Упутство за контролисање инсталације и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара (И-2, Р-2 од 01.09.2023) заснован на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2019

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-291**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 29.02.2028.
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара