



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / Accredited conformity assessment body

**ВАТРОСПРЕМ ИНОВАЦИЈЕ ДОО Београд-
Савски Венац- Палилула Београд, Дунавска 97**

Стандард / Standard:

**SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)**

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope

- контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара /inspection of hydrant and hose system for fire fighting;
- испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / inspection of manual fire extinguishers;
- контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом или пеном / inspection of water and foam fire suppression systems.

Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-15 Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије			
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	прво контролисање	Правилника ¹⁾ чл. 16 Интерни документ ²⁾
		периодично контролисање	Правилника ¹⁾ чл. 17 Интерни документ ²⁾
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара <i>Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском</i>	периодично испитивање	Правилника ¹⁾ чл. 22 став 1 Интерни документ ³⁾ Интерни документ ⁴⁾
		контролно испитивање	Правилника ¹⁾ чл. 22 став. 1 и чл. 23 Интерни документ ³⁾ Интерни документ ⁴⁾
2.	<i>Мобилни уређаји за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом</i>	периодично испитивање	Правилника ¹⁾ чл. 22 став 2 Интерни документ ⁴⁾
		контролно испитивање	Правилника ¹⁾ чл. 22 став 2 и чл. 23 Интерни документ ⁴⁾
3.	Инсталације и уређаји за гашење пожара <i>Инсталације и уређаји за гашење пожара распршеном водом или пеном</i>	прво контролисање	Правилника ¹⁾ чл. 33 став 1 и став 2 подтачка 1) Интерни документ ⁵⁾
		периодично контролисање	Правилника ¹⁾ чл. 33 став 1 и став 2 подтачка 1) и чл 34 Интерни документ ⁵⁾

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа (издање / датум) и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ ²⁾	Радно упуство УП-01, од 31.10.2019.Р1, Контролисања инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, засновано на: Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18)
Интерни документ ³⁾	Радно упуство УП-03, од 31.10.2019. Р1, Контролисање ручних и превозних апарата за гашење пожара, заснован на BS 5306- 3:2017
Интерни документ ⁴⁾	Радно упуство УП-04, од 31.10.2019. Р1, Контролисање апарата под сталним притиском са средством за гашење пожара CO ₂
Интерни документ ⁵⁾	Радно упуство УП-05, од 25.08.2019. Р1, Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско гашење пожара-засновано на: SRPS EN 12845:2020 SRPS CEN/TS 14816:2012 SRPS EN 13565-2:2019, SRPS EN 13565-2:2019/AC:2021

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-333**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 12.03.2024.
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара