



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ДОО ИПОС-ВАТРОСЕРВИС Владимировац
Алибунар - Владимировац, Братства Јединства 7а

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(*ISO/IEC 17020:2012, type C*)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *inspection of hydrant and hose system installation for fire fighting;*
- испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / *inspection of manual fire extinguishers;*
- контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара / *inspection of installations and devices for fire extinguishing;*
- контролисање електричне инсталације ниског напона, громобранске инсталације и инсталације сигурносног осветљења / *inspection of low voltage of electrical installation, lighting protection installations and inspection of emergency lighting.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара				
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 16 Интерни документ ²⁾	Л1, Л2
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 17 Интерни документ ²⁾	
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара <i>Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском</i>	периодично испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22 став 1. Интерни документ ³⁾	Л1, Л2
		контролно испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22 став 1. и чл. 23 Интерни документ ³⁾	
	<i>Мобилни уређаји за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом</i>	периодично испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22 став 2. Интерни документ ³⁾	Л1, Л2
		контролно испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22 став 2. и чл. 23 Интерни документ ³⁾	
3.	Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара	прво контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 27 Интерни документ ⁴⁾	Л1, Л2
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 28 Интерни документ ⁴⁾	

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-14: Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника				
4.	Електричне инсталације ниског напона	прво контролисање периодично контролисање контролисање након поправке и модификације	Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ” бр. 53/88 и 54/88 и „Сл. лист СРЈ” бр. 28/95) SRPS HD 60364-6:2017 Интерни документ ⁵⁾	Ј1, Ј2
5.	Громобранске инсталације	прво контролисање периодично контролисање контрорлисање након поправке и модификације	Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“ бр. 11/96) SRPS EN 62305-3:2017 Интерни документ ⁶⁾	Ј1, Ј2
6.	Инсталације сигурносног осветљења	прво контролисање периодично контролисање	Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ” бр. 53/88 и 54/88 и „Сл. лист СРЈ” бр. 28/95) чл. 109 до 125 SRPS EN 1838:2014 Интерни документ ⁷⁾	Ј1, Ј2

Ознака локације	Подаци о локацији
Ј1	Братства Јединства 7а, Алибунар – Владимировац, +381 60 0004626, office@iposvatroservis.rs
Ј2	Братства Јединства 7, Алибунар - Владимировац, +381 60 0004626, office@iposvatroservis.rs

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ ²⁾	ИБКТ_УП.06. Упутство за контролисање хидрантске инсталације, издање 2, измена 2, од 19.06.2019. године, заснован на Правилнику о техничким нормативима за инсталацију хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/2018)
Интерни документ ³⁾	ИБКТ_УП.05 Упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара, издање 2, измена 2, од 19.06.2019. године, заснован на BS 5306-3:2017
Интерни документ ⁴⁾	ИБКТ_УП.08 Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, издање 1, измена 2 од 10.07.2024. године, заснован на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2019
Интерни документ ⁵⁾	ИБКТ_УП.09 Упутство за контролисање електро инсталација ниског напона, издање 1, измена 1 од 28.06.2024. године
Интерни документ ⁶⁾	ИБКТ_УП.10 Упутство за контролисање громобранске инсталације, издање 1, измена 1 од 04.07.2024. године
Интерни документ ⁷⁾	ИБКТ_УП.11 Упутство за контролисање инсталације сигурносног осветљења, издање 1, измена 1 од 05.07.2024. године

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-309**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 21.03.2028.
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР**мр Драган Пушара**