



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / Accredited conformity assessment body

Друштво са ограниченом одговорношћу
Фабрика Мерних Трансформатора Зајечар
Контролно тело “ФМТ-Контрола”
Зајечар, Стражиловска 57

Стандард / Standard:

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope

- контролисање у области мерних инструмената: струјни мерни трансформатори, напонски мерни трансформатори / inspection in the field of measuring instruments: measuring current transformers, measuring voltage transformers.

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-04 Мерни инструменти (мерила)			
1.	Струјни мерни трансформатори највише струје до 3000А, класе тачности: 0.1, 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S	Прво контролисање	Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије („Сл. Гласник РС" бр. 88/22)
2.	Напонски мерни трансформатори највишег напона опреме до 38 kV за називне снаге при фактору снаге 0.8 индуктивно (за терете напонског мерног трансформатора, тип II), класе тачности: 0.1, 0.2, 0.5	Прво контролисање	Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије („Сл. Гласник РС" бр. 88/22)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-142**
 This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 13.05.2029.
 Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара