



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ *Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ АД Београд
Београд, Масарикова 5/II

Стандард / Standard:

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope

- Контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *inspection of hydrant and hose system installation for fire fighting;*
- Контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара / *inspection of installations and devices for automatic fire detection and alarm;*
- Контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара / *inspection of fire extinguishing installations;*
- Контролисање инсталација за одвођење дима и топлоте / *inspection of installations for smoke and heat ventilation;*

Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-15 Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије			
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	Периодично контролисање	чл. 17 тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, а у вези чл. 18 Правилника ¹⁾ Интерни документ ²⁾
			чл. 17 тачка 9, а у вези чл. 18 Правилника ¹⁾ Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/18)
2.	Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара	Периодично контролисање	чл. 28 тачке 3,4,5,6,7,8, 10,11,12,13, а у вези чл. 29 Правилника ¹⁾ Интерни документ ³⁾ заснован на Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93) и SRPS CEN/TS 54-14:2009 повучен SRPS CEN/TS 54-14:2019
3.	Инсталације и уређаји за гашење пожара <i>Инсталације и уређаји за гашење пожара распршеном водом</i>	Периодично контролисање	чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2 тачка 1, чл.34 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 35 Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁴⁾ заснован на: SRPS EN 12845:2015 повучен SRPS EN 12845:2015/AC:2017 повучен SRPS CEN/TS 14816:2012

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-15 Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије			
3.	Инсталације и уређаји за гашење пожара (наставак) <i>Инсталације и уређаји за гашење пожара гасовитим средствима</i>	Периодично контролисање	чл. 33 ст. 1 тачке 5,6,7,8,9,10,11 и ст. 2 тачка 2 подтачке 1,2,3,4,5,7,8,9, чл. 34 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 35 Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁴⁾ заснован на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара угљендиоксидом („Сл. Лист СФРЈ“, бр.31/89), Правилнику о техничким захтевима за системе за гашење пожара пиротехнички генерисаним аеросолом („Сл. Лист СРЈ“, бр.58/99), SRPS EN 15004-1:2019 и SRPS CEN/TR15276-2:2019
4.	Инсталације за одвођење дима и топлоте	Периодично контролисање	чл. 46 тачке 3,4,5,6,7,8, а у вези чл. 47 Правилника ¹⁾ Интерни документ ⁵⁾ заснован на: SRPS CEN/TR 12101-4:2010, SRPS EN 12101-6:2008, SRPS EN 12101-6:2008/AC:2008, SRPS EN 12101-8:2012 и BS 7346-7:2013

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16)
Интерни документ ²⁾	Упутство за контролисање инсталација хидрантских мрежа (PO.QW.01, Издање 3, од 02.07.2019.)
Интерни документ ³⁾	Упутство за контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара (PO.QW.03, Издање 4, од 18.09.2019)
Интерни документ ⁴⁾	Упутство за контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара (PO.QW.04, Издање 4, од 28.04.2021)

Референтни документ	Референца / назив документа и основа за његову израду
Интерни документ ⁵⁾	Упутство за контролисање инсталација и уређаја за одвођење дима и топлоте (РО.QW.05, Издање 3, од 02.07.2019)

Акредитација важи до: 13.02.2024.

Accreditation expiry date: 13.02.2024.**в.д. ДИРЕКТОРА**

проф. др Ацо Јанићијевић