



АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ

Акредитациони број / *Accreditation No:*
01-352

Датум прве акредитације /
Date of initial accreditation: 17.11.2011.

Ознака предмета / *File Ref. No.:*
2-01-401

Важи од / *Valid from:*
17.11.2023.

Замењује Обим од / *Replaces Scope dated:*
17.11.2019.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ЕЛЕКТРОМОНТАЖА ДОО КРАЉЕВО

Тим лабораторије

Краљево, Аеродромска 7

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Електрична испитивања личне заштитне опреме (електроизолационих рукавица и обуће, детектора напона, шлемова за заштиту у индустрији, електроизолационих простирки, изолационих цеви пуњених пеном и изолационих мотки од пуног материјала за рад под напоном и изолационих заштитних плоча) / *Electrical testing of personal protective equipment (electrical insulating gloves and footwear, voltage detectors, industrial safety helmets, safety dielectric rugs, insulating foam-filled tubes and solid rods for live working and protecting insulating plates)*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Место испитивања: у лабораторији Електрична и електронска испитивања личне заштитне опреме				
Р. Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења / лимит детекције / лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Електроизолационе рукавице	Диелектрична испитивања наизменичним испитним напоном	За напон: 0 kV _{eff} до 50 kV _{eff} За струју: 0 mA _{eff} до 18 mA _{eff}	SRPS EN 60903:2011 т.8.4.1 и 8.4.2
2.	Електроизолациона обућа	Електрична испитивања	За напон: 0 kV _{eff} до 20 kV _{eff} За струју: 0 mA _{eff} до 10 mA _{eff}	SRPS Z.B1.303:2001 т. 7.3 и т.11.1.1
3.	Детектори напона	Визуелни преглед Електрична испитивања	За напон: 0 kV _{eff} до 100 kV _{eff} За струју: 0 μA _{eff} до 50μA _{eff}	SRPS EN 61243-1:2012 т.6.2.1, 6.2.7, 6.4.1 и 7.1.1 SRPS EN 61243-1:2012/A1:2012
4.	Шлемови за заштиту у индустрији	Испитивање електроизолационих својстава	За напон: 0 V _{eff} до 1200 V _{eff} За струју: 0 mA _{eff} до 1,2 mA _{eff}	SRPS EN 397:2014 т.5.2.3, 6.10.2 и 6.10.3
5.	Изолационе цев пуњене пеном и изолационе мотке од пуног материјала за рад под напоном	Визуелни преглед Диелектрично испитивање	За напон: 0 kV _{eff} до 100 kV _{eff}	SRPS IEC 855:1996, т.11
6.	Изолационе заштитне плоче	Визуелни преглед Високонапонско испитивање	За напон: 0 kV _{eff} до 70kV _{eff}	SRPS N.B4.050:1986 - повучен т.11.3 и т. 11.4
		Диелектрично испитивање	0 kV до 70 kV	SRPS-EN 62271-200:2014, т.6.2.6 SRPS-EN 62271-1:2011, т.4.2 и 6.2.4

Место испитивања: у лабораторији и на терену Електрична испитивања личне заштитне опреме				
Р. Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења / лимит детекције / лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Електроизолационе простирке	Испитивање електричних својстава	За напон: 0 kV _{eff} до 20 kV _{eff} За струју: 0 mA _{eff} до 20 mA _{eff}	SRPS Z.B1.304:2002 т.6.2.2 и 6.2.3

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **01-352**
 This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 16.11.2027.
 Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара