



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

E-PROJECTING MM DOO KRAGUJEVAC

Крагујевац, Мокрањчева 16

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц

(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Контролисање електричних инсталација ниског напона / *Inspection of low voltage electrical installations;*
- Контролисање громобранских инсталација / *Inspection of lightning protection installations;*
- Контролисање опреме трансформаторске станице / *Inspection equipment of transformer station;*
- Контролисање трансформаторског уља / *Inspection of transformer oil;*
- Контролисање сигурносног осветљења / *Inspection of emergency lighting;*
- Контролисање општег осветљења радних места / *Inspection of the general lighting in the workplaces.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-14, Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника				
1.	Електричне инсталације ниског напона	Контролисање нових инсталација Периодично контролисање Ванредно контролисање (контролисање поправки и модификација)	Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“, бр. 53/1988, 54/1988 и „Службени лист СРЈ“, бр. 28/1995) SRPS HD 60364-6:2017	Л1
2.	Громобранске инсталације	Контролисање нових инсталација Периодично контролисање Ванредно контролисање (контролисање поправки и модификација)	Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферских пражњења („Сл. лист СРЈ“, број 11/1996) SRPS EN 62305-3:2017 SRPS HD 60364-6:2017	Л1
3.	Опрема трансформаторске станице 10/0,4 kV	Контролисање нових постројења Контролисање у току експлоатације Периодично контролисање	Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Сл. лист СФРЈ“, број 13/1978 и „Сл. лист СРЈ“, број 37/1995) Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова (Службени лист СРЈ, број 41/1993) Правилник о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Сл. лист СРЈ“, број 61/1995) ТП-15- Обим и учесталост радова на одржавању електроенергетских објеката, Техничка препорука Електропривреде Србије, 1998 - повучена	Л1

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-14, Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника				
4.	Трансформаторско уље	Периодично контролисање	SRPS EN 60156:2008	Л1
5.	Сигурносно осветљење	Прво контролисање Периодично контролисање Ванредно контролисање	SRPS EN 1838:2014 - повучен	Л1
6.	Опште осветљење радних места	Прво контролисање Периодично контролисање Ванредно контролисање	SRPS EN 12464-1:2021 SRPS EN 12464-2:2014 - повучен	Л1

Легенда:

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Бизнис иновативни центар, канцеларија 108 (I спрат), Трг тополиваца бр. 4, Крагујевац (064/14-12-646, office@e-projekt.co.rs)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-396**
 This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 25.03.2028.
 Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара