



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ЕНЕРГОРАЗВОЈ ДОО Београд
Нови Београд, Милутина Миланковића бр. 1

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *inspection of hidrant network for fire fighting;*
- испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / *testing of mobile for fire extinguishers;*
- контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара / *inspection of installations and equipment of the fire detection and signaling;*
- контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара / *inspection of installations and equipment for fire fighting;*
- контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова / *inspection of installations and equipment in the detection of explosive gases;*
- контролисање инсталација за одвођење дима и топлоте / *inspection of installations for smoke and heat exhaust ventilation;*
- контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије / *inspection of installations and equipment in the areas at risk from explosion;*
- контролисање опреме и електричних инсталација ниског напона / *inspection of equipment and low voltage electrical installations;*
- контролисање громобранских инсталација и система громобранске заштите / *inspection of lightning protection systems;*
- контролисање нових, периодично контролисање и контролисање након поправке и модификације подних простирки и постављених подова / *inspection of new devices, periodic inspection and inspection of repairs and modifications of floor coverings and installed floors;*

-
- контролисање нових, периодично контролисање и контролисање након поправке и/или модификације инсталације за одвођење статичког електрицитета са опреме и објеката / *inspection of new installation, periodic inspection and inspection of repairs and /or modifications of installations for displacement of static electricity from equipment and facilities;*
 - контролисање противпаничних светиљки / *inspection of emergency lighting;*
 - квалитативна и квантитативна термографија/термовизија електроенергетске опреме / *qualitative and quantitative thermography / thermovision of electric power equipment;*
 - контролисање карактеристика напона испоручене електричне енергије / *Inspection of properties of voltage of delivered electrical energy.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р.бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије				
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	Прво контролисање	Правилник ¹⁾ члан 16 Интерни документ ²⁾	Л1
		Периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 17. Интерни документ ²⁾	
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском	Периодично испитивање	Правилник ¹⁾ , члан 22. став 1. Интерни документ ³⁾	Л1
		Контролно испитивање	Правилник ¹⁾ , члан 22. став 1. и члан 23. Интерни документ ³⁾	
	Мобилни уређаји за гашење пожара који садржи бочицу са погонским гасом	Периодично испитивање	Правилник ¹⁾ , члан 22. став 2. Интерни документ ³⁾	
		Контролно испитивање	Правилник ¹⁾ , члан 22. став 2. и члан 23. Интерни документ ³⁾	
3.	Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара	Прво контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 27. Интерни документ ⁴⁾	Л1
		Периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 28. Интерни документ ⁴⁾	

Р.бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије				
4.	Инсталације и уређаји за гашење пожара <i>Инсталације и уређаји за гашење пожара распршеном водом или пеном</i>	Прво контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 33. став 1. и став 2. тачка 1. Интерни документ ⁵⁾	Л1
		Периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 33. став 1., став 2. тачка 1) и члан 34. Интерни документ ⁵⁾	
	Инсталације и уређаји за гашење пожара гасовитим средствима	Прво контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 33. став 1. и став 2. тачка 2) Интерни документ ⁵⁾	Л1
		Периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , 33. став 1., став 2. тачка 2) и члан 34. Интерни документ ⁵⁾	
	Инсталације и уређаји за гашење пожара прахом	Прво контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 33. став 1. и став 2. тачка 3) Интерни документ ⁵⁾	Л1
		Периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 33. став 1., став 2. тачка 3) и члан 34. Интерни документ ⁵⁾	
5.	Инсталације и уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова	Прво контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 39. Интерни документ ⁶⁾	Л1
		Периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 40. Интерни документ ⁶⁾	
6.	Инсталације за одвођење дима и топлоте	Прво контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 45. Интерни документ ⁷⁾	Л1
		Периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 46. Интерни документ ⁷⁾	

Р.бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије				
7.	Инсталације и уређаји у зонама опасности од експлозије	Прво контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 51. Интерни документ ⁸⁾	Л1
		Периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , члан 52. Интерни документ ⁸⁾	
К-14: Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника				
8.	Електричне инсталације ниског напона	Контролисање нових инсталација Периодично контролисање Ванредно контролисање (контроли-сање поправки и модификација)	Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 53/1988 и 54/1988 и „Службени лист СРЈ”, број 28/1995) SRPS HD 60364-6:2017	Л1
9.	Громобранске инсталације	Контролисање нових инсталација Периодично контролисање Ванредно контролисање (контроли-сање поправки и модификација)	Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ”, број 11/1996) SRPS EN 62305-3:2024 SRPS HD 60364-6:2017	Л1
10.	Подне простирке и постављени подови (антистатик)	Контролисање нових подова и зидова Периодично контролисање Контролисање након поправке и модификације	SRPS EN 61340-4-1:2012 SRPS EN 61340-4-1:2012 / A1:2017	Л1

Р.бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-14: Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника				
11.	Инсталације за одвођење статичког електрицитета са опреме и објеката	Контролисање нових инсталација Периодично контролисање Контролисање након поправке и модификације	SRPS CLC/TR 50404:2010- <i>ровишен</i> , одељак 11	Л1
12.	Сигурносно осветљење	Прво контролисање Периодично контролисање Ванредно контролисање	SRPS EN 1838:2014	Л1
13.	Електро-енергетска опрема	Пасивна термографија Квалитативно контролисање Компаративно контролисање Квантитативно контролисањ	SRPS EN 16714-1:2016 ASTM E1934-99a:2024	Л1
14.	Квалитет испоручене електричне енергије	Контролисање карактеристика напона испоручене електричне енергије	SRPS EN 50160:2012 SRPS EN 50160:2012 / A1:2015 SRPS EN 50160:2012 / A2:2020 SRPS EN 50160:2012 / A3:2020 SRPS EN 61000-4-30:2015 SRPS EN 61000-4-30:2015 / AC:2017 SRPS EN 61000-4-30:2015 / A1:2021	Л1
Ознака локације		Подаци о локацији		
Л1		Београдска 150а, Врчин, е-mail: nikola@energorazvoj.rs , тел.: 065 4777788		

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа (издање / датум) и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/2015 и 59/2016)
Интерни документ ²⁾	Контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара (издање 2. / 2018-08-08), заснован на: Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мрежу за гашење пожара („Службени гласник РС”, број 3/2018)
Интерни документ ³⁾	Контролисање мобилних уређаја за гашење пожара (издање 1. / 2017-03-03), заснован на: BS 5306-3:2017
Интерни документ ⁴⁾	Контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара (издање 2. / 2019-04-25), заснован на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара („Службени лист СРЈ”, број 87/1993) и SRPS CEN/TS 54-14:2019
Интерни документ ⁵⁾	Контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара (издање 7. / 2025-12-12), заснован на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара угљен-диоксидом („Службени лист СФРЈ”, бр. 44/1983 и 31/1989), Правилник о техничким захтевима за системе за гашење пожара пиротехнички генерисаним аеро-солом („Службени лист СРЈ”, број 58/1999), SRPS CEN/TS 14816:2012, SRPS EN 13565-2:2019, SRPS EN 13565-2:2019 / AC:2021, SRPS EN 12845:2020-повучен; SRPS EN 15004-1:2025, SRPS CEN/TR 15276-2:2019, SRPS EN 12416-2:2010, NFPA 13:2025, NFPA 20:2025, NFPA 25:2026, CEA 4001:2017 и FM GLOBAL DS2-81:2025
Интерни документ ⁶⁾	Контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова (издање 1. / 2018-08-08), заснован на: Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара („Службени лист СРЈ”, број 24/1993) и SRPS EN 60079-29-2:2017
Интерни документ ⁷⁾	Контролисање инсталација за одвођење дима и топлоте (издање 2. / 2023-08-10), заснован на: SRPS CEN/TR 12101-4:2010, SRPS EN 12101-6:2022, SRPS EN 12101-8:2012 и BS 7346-7:2013
Интерни документ ⁸⁾	Контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозија (издање 2. / 2025-12-12), заснован на: SRPS EN 60079-14:2024 и SRPS EN 60079-17:2024

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-196**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 24.10.2026.
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР
мр Драган Пушара