



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

МЕРА д.о.о. Зрењанин, Контролно тело
Зрењанин, др Ђорђа Радића 10

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- контролисање електричних инсталација ниског напона / *Inspecting low-voltage electrical installations;*
- контролисање громобранских инсталација / *inspection of lightning protection installations;*
- контролисање електроенергетских постројења и водова без релејне заштите / *control of power plants and lines without relay protection.*
- контролисање електричне отпорности намотаја трансформатора / *inspection of electrical resistance of transformer windings;*
- контролисање диелектричне чврстоће електроизолационог уља / *inspection of dielectric strength of electrical insulating oil;*
- прво и периодично контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије / *Initial and periodic inspection of installations and devices in explosion hazard zones.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Ред. број	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Ознака локац.
К-14 Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника				
1.	Електричне инсталације ниског напона	Контролисање нових инсталација, Периодично контролисање, Ванредно контролисање, Контролисање након поправки и модификација	Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ”, број 53/88 и 54/88 и „Службени лист СРЈ”, број 28/95) SRPS HD 60364-6:2017	Л1
2.	Громобранске инсталације	Контролисање нових инсталација, Периодично контролисање, Ванредно контролисање, Контролисање након поправки и модификација	Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферских пражњења („Службени лист СРЈ”, број 11/96) SRPS EN 62305-3:2017 SRPS HD 60364-6:2017	Л1
3.	Електроенергетска постројења и водови без релејне заштите	Контролисање нових објеката, Контролисање након поправки и модификација, Периодично контролисање	Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Службени лист СРЈ”, број 41/93) - изузев члана 21. Правилник о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V „Службени лист СРЈ“ бр. 61/95. ТП 15 - Обим и учесталост радова на одржавању електроенергетских објеката (ТП ЕПС, II издање 2012.)- повучен	Л1
4.	Намотаји трансформатора	Контролисање електричне отпорности намотаја: - контролисање пре пуштања у употребу - периодично контролисање намотаја - ванредно контролисање - контролисање након поправки и модификација	SRPS EN 60076-1:2012	Л1

Ред. број	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Ознака локац.
5.	Електроизолациона уља	Контролисање диелектричне чврстоће уља: -контролисање пре стављања у употребу - периодично контролисање - контролисање након филтрирања	Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Службени лист СРЈ”, број 41/93) SRPS EN 60156:2008	Л1
К-15 Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије				
6.	Инсталације и уређаји у зонама опасности од експлозије	прво контролисање	Правилник ¹⁾ чл. 51 Интерни документ ²⁾	Л1
		периодично контролисање	Правилник ¹⁾ чл. 52 Интерни документ ²⁾	

Детаљи о локацијама	Ознака локације
Др. Ђорђа Радића 10, 23000 Зрењанин	Л1

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа (издање / датум) и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. Гласник РС“, бр. 52/2015 и 59/2016)
Интерни документ ²⁾	Упутство за контролисање инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије МКТ-710-1.03-ЕХ (Издање/Измена Б/6, новембар 2025.) засновано на SRPS EN IEC 60079-14:2024 SRPS EN IEC 60079-17:2024.

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-185**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / **24.05.2029.**
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара