



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ДОО ВАТРОСЕРВИС Ћуприја
Лабораторија за испитивање
Ћуприја, Петра Добрњца 11

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

– Физичка испитивања опреме под притиском / *Physical testing of pressure equipment*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Место испитивања: лабораторија				
Физичка испитивања опреме под притиском				
Р. Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Челичне бешавне боце запремине од 0,5L до 150L намењене за компримоване, течне и под притиском растворене гасове	Спољашњи визуелни преглед		SRPS ISO 6406:2014 т.7.1 и 7.2 и Anex B
		Унутрашњи визуелни преглед		SRPS ISO 6406:2014, т.8 Anex B
		Преглед навоја боца		SRPS ISO 6406:2014 т.10.1 и 10.2 и Anex B
		Хидраулично испитивање	0 bar до 266 bar	SRPS ISO 6406:2014 т.11.1-11.3
2.	Црева апарата за гашење пожара са CO ₂	Испитивање притиском	0 bar до 266 bar	SRPS EN 3-7:2010, т.10.5
3.	Ручни превозни апарати за гашење пожара	Хидраулично испитивање издржљивости под притиском	0 bar до 30 bar	SRPS EN 3-8:2021 SRPS Z.C2.022:1980 т.3.5.1 - повучен
4.	Црева за ватрогасство (потисна тканина црева)	Испитивање опитним воденим притиском	0 bar до 25 bar	SRPS Z.C6.011:1971 т.4.2.1 и 6.2.2.2 - повучен
		Испитивање опитним воденим притиском	0 bar до 50 bar	SRPS Z.C6.011:1971 т.4.2.1 и 6.2.2.3 - повучен
5.	Спољна и унутрашња хидрантска мрежа	Испитивање испитним притиском црева у хидрантским ормарима	0 bar до 12 bar	Упутство УП-02 ¹⁾

¹⁾Легенда:

Референтни документ	Референца/назив метода испитивања
Упутство УП-02	Документована метода дефинисана у упутству УП-02 урађеног на основу SRPS EN 671-3:2011 и SRPS EN 671-2:2015.

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **01-450**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 01-450
Акредитација важи до /
Accreditation expiry date 24.06.2025.

ВД ДИРЕКТОРА

мр Драган Пушара