



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ЗАШТИТА ДОО Сремска Митровица
Лабораторија за испитивање
Сремска Митровица, Фрушкогорског одреда бр. 24

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- Физичка испитивања сигурносних уређаја за заштиту од превисоког притиска –
сигурносних вентила / *Physical testing of safety devices for protection against excessive
pressure - safety valves.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Место испитивања: лабораторија (Сремска Митровица, Фрушкогорског одреда бр. 24) и на терену				
Физичка испитивања опреме под притиском				
Р. Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења / лимит детекције / лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Сигурносни уређаји за заштиту од превисоког притиска – Сигурносни вентили	Хидраулично испитивање чврстоће кућишта	0 bar до 42 bar	SRPS EN ISO 4126-1:2014, т.6.3 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019
		Одређивање притиска почетка отварања и завршетка затварања	0 bar до 100 bar	SRPS EN ISO 4126-1:2014, т.7.2 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019
		Одређивање притиска почетка отварања (притисак подешавања)	0 до 100 bar	Правилник, Прилог VI SRPS EN ISO 4126-1:2014, т.7.2 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019
		Испитивање на непропусност, у оквиру кога се испитује и притисак затварања	0 до 100 bar	Правилник, Прилог VI SRPS EN ISO 4126-1:2014, т.6.6 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019
		Испитивање притиском кућишта вентила сигурности (хидраулично испитивање)	0 до 100 bar	Правилник, Прилог VI SRPS EN ISO 4126-1:2014, т.6.3 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019
2.	Сигурносни вентили за растерећење притиска посуда под притиском за ТНГ	Испитивање радних карактеристика (притиска почетка отварања и поновног затварања)	од 10 до 25 bar	Правилник, Прилог VI SRPS EN 14129:2015, т. 7.6
		Одређивање притиска почетка отварања (притисак подешавања)	од 10 до 25 bar	Правилник, Прилог VI SRPS EN 14129:2015, т. 7.6
		Испитивање непропусности (у оквиру којег се испитује и притисак затварања)	од 10 до 25 bar	Правилник, Прилог VI SRPS EN 14129:2015, т. 7.8
		Хидраулично испитивање кућишта вентила сигурности	од 10 до 25 bar	Правилник, Прилог VI SRPS EN 14129:2015, т. 7.4

¹⁾Легенда:

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
Правилник	Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе ("Службени гласник РС" бр.114/21)

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број **01-231**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 01-231

Акредитација важи до /
Accreditation expiry date 28.07.2024.

ВД ДИРЕКТОРА

мр Драган Пушара