



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

М-ЕЛЕКТРО ДОО Београд
Нови Београд, Јурија Гагарина 271/VIII

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип А
(ISO/IEC 17020:2012, type A)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- контролисање електричних инсталација ниског напона/ *inspection of low voltage electrical installations;*
- контролисање громобранских инсталација/ *inspection of lightning protection systems;*
- контролисање квалитета осветљености у радној средини / *inspection the level of illumination in the working environment.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања/ Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа
К-14: Електрични производи и опрема, телекомуникације, електроника			
1.	Електричне инсталације ниског напона	Контролисање нових инсталација Контролисање у току експлоатације – периодично контролисање Контролисање поправки и модификација	Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“ бр. 53/1988, 54/1988 и „Службени лист СРЈ“ бр. 28/1995) SRPS HD 60364-6:2017
2.	Громобранске инсталације	Контролисање нових инсталација Контролисање у току експлоатације – периодично контролисање Контролисање поправки и модификација	Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“ бр. 11/1996) SRPS HD 62305-3:2017 SRPS HD 60364-6:2017
К-08: Животна и радна средина			
3.	Радна средина	Контролисање квалитета осветљености	SRPS U.C9.100:1962 - повучен Интерни документ ¹⁾

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа и основа за његову израду
Интерни документ ¹⁾	Контролисање квалитета осветљености, издање 03, измена 00, од 21.04.2023.године

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број /
 This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No **06-035**

Акредитација важи до /
 Accreditation expiry date 24.07.2029.

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара