



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

БЕОЗАШТИТА – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ДОО БЕОГРАД
Београд, Димитрија Туцовића 115/23

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012, type C)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара / *inspection of hydrant network for fire fighting;*
- испитивање мобилних уређаја за гашење пожара / *inspection of manuel fire extinguishers.*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Р. бр.	Предмет контролисања / Опсег контролисања	Врста контролисања	Референтна документа	Локација
К-15: Инсталације и уређаји за заштиту од пожара и експлозије				
1.	Инсталације хидрантске мреже за гашење пожара	Периодично контролисање	Правилник ¹⁾ , чл. 17. Интерни документ ²⁾	Л1, Л2
2.	Мобилни уређаји за гашење пожара <i>Мобилни уређаји за гашење пожара под сталним притиском</i>	Периодично испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22. став 1. Интерни документ ³⁾	Л1, Л2
		Контролно испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22. став 1. и чл. 23. Интерни документ ³⁾	Л1, Л2
	<i>Мобилни уређаји за гашење пожара који садрже боцицу са погонским гасом</i>	Периодично испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22. став 2. Интерни документ ³⁾	Л1, Л2
		Контролно испитивање	Правилник ¹⁾ , чл. 22. став 2. и чл. 23. Интерни документ ³⁾	Л1, Л2

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив документа (издање / датум) и основа за његову израду
Правилник ¹⁾	Правилник о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16).
Интерни документ ²⁾	ВЕО К-15-03 - Упутство за контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, издање 5._кор. од 15.08.2024. засновано на Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18).
Интерни документ ³⁾	ВЕО К-15-04 - Упутство за контролисање мобилних уређаја за гашење пожара, издање 5._кор. од 15.08.2024. засновано на BS 5306-3:2017.

Ознака локације	Подаци о локацији
Л1	Димитрија Туцовића 115, стан 23, Београд, www.beozastita.rs
Л2	Смедеревски пут бр. 4ф, Београд

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **06-271**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 28.12.2027.
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР
мр Драган Пушара